

OZNAČAVANJE VODIČA BOJOM

Boje sukladno DIN IEC 304



Uvjetovane boje moraju biti u skladu s DIN IEC 304.

Vodiči

- Nominalni napon U_0 / U 300 / 500 V

Sljedeće boje se preporučaju za označavanje vodiča bojom:

Crna, plava, smeđa, narančasta, roza, tirkizna, ljubičasta, bijela, također (s određenim ograničenjima) zelena, ovisno o odredbama primjenjivih propisa o sigurnosti.

Zelena je dopuštena za identifikaciju vodiča rasvjetnih sistema.

Dopuštene su sve kombinacije dviju pojedinačnih boja koje su gore navedene.

- Nominalni napon U_0 / U 450 / 750 V

Sljedeće boje se preporučaju za označavanje vodiča bojom:

Crna, plava, smeđa, narančasta, roza, tirkizna, ljubičasta i bijela. Nisu dopuštene kombinacije dviju boja (uz iznimku žuto-zelene).

Vodiči sa zaštitnim plaštem

Pravilna boja je crna ili žuto-zelena, uz iznimku rasvjete i kabela za komplete rasvjete (za koje je dopuštena smeđa).

Označavanje boja sukladno DIN IEC 757, identično CENELEC-HAR dokumentu HD 157

Boja		Sukladno DIN IEC 757
Crna	crn	BK
Smeđa	sme	BN
Crvena	crv	RD
Narančasta	nar	OG
Žuta	žut	YE
Zelena	zel	GN
Plava	pla	BU
Ljubičasta	lju	VT
Siva	siv	GY
Bijela	bij	WH
Roza	roz	PK
Tirkizna	tir	TQ
Žuto-zelena	žu/ze	GNYE
Srebrna	sre	SR